



Číslo: OU-RV-OSZP-2018/004926

V Rožňave dňa 10.05.2018

OBEC Gemerská Hôrka	
Dátum: 21 MAY 2018	
Číslo záznamu: 305	Číslo spisu: TH4-A1C
Prílohy: -	Vybavuje: Sergajev

Podľa rozdeľovníka

Verejná vyhláška

Vec

„Gemerská Hôrka - rekonštrukcia časti verejného vodovodu“ - oznámenie o začatí vodoprávneho, stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podala listom zo dňa 10.04.2018, doručeným tunajšiemu úradu dňa 12.04.2018 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, „Gemerská Hôrka - rekonštrukcia časti verejného vodovodu“.

Dňom podania žiadosti dňa 12.04.2018 bolo začaté stavebné, vodoprávne konanie.

Predmetom stavby je rekonštrukcia t.j. nahradenie pôvodného potrubia novým vodovodom jednotného profilu DN 100, ako aj plnohodnotné zokruhovanie vodovodnej siete v danej lokalite s možnosťou odstavenia v prípade poruchy hlavnej vetvy na vedľajšej ulici.

SO 01 – Vodovodné potrubie pozostáva z vetvy "1" dĺžky 405,0 m. Potrubie bude z materiálu D110 x 6,6 - PE100RC - SDR17 - PN10. Potrubie bude ukladané do ryhy. Ryha pre potrubie bude kovaná o šírke 1,00 m, pri použití paženia bude ryha rozšírená o 0,10 m. Na potrubí budú osadené príslušné uzávery 2 ks na začiatku a uzáver pred koncom potrubia. Pred nadzemnými hydrantmi budú taktiež samostatné uzávery, ktoré budú slúžiť na protipožiarne účely.

SO 02 – Vodovodné prípojky - súčasťou výstavby potrubia je aj nové pripojenie jestvujúcich vodovodných prípojok a to od bodu napojenia na nové potrubie po hranicu nehnuteľnosti jednotlivých odberateľov. Prípojky budú z materiálu PE80 PN10 D32 x 2,9 v počte 16 ks, celkovej dĺžky 27,20 m. Na potrubie budú napojené cez navrtavací pás DAV s prípojkovým ventilom. Po vybudovaní prípojky bude prípojka zaslepená elektrotvarovkou s viečkom MV D32. Po súhlase majiteľa prípojky bude následne nová vodovodná prípojka prepojená na pôvodné potrubie pomocou ISO spojky. Realizácia prípojky bude klasickým výkopom. Každá prípojka bude mať vlastný zemný uzáver so zemnou teleskopickou súpravou s ventilovým poklopom.

Hydranty - na potrubí budú osadené dva nadzemné hydranty DN80. Hydrant H1 bude na vetve vodovodu v km 0,008, druhý hydrant H2 na v km 0,398. Jednotlivé hydranty budú opatrené vlastnými uzávermi DN80. Uzávery budú so zemnou zákopovou súpravou pre DN 80. Na povrchu budú zemné súpravy chránené liatinovými poklopami.


Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania a pretože sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Objekty budú realizované na pozemkoch v katastrálnom území obce Gemerská Hôrka na parcele KN registra „C“ č. 936/1 a 938/1 zapísané v LV č. 1318 – čiastočný vo vlastníctve obce Gemerská Hôrka.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v úradných hodinách.

Okresný úrad Rožňava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ľ Ernesta Rótho 70, 048 01 Rožňava
3


Ing. Stanislav Lukáč CSc.
vedúci odboru

Oznámenie sa doručí :

1. Obec Gemerská Hôrka, starosta obce, 049 12 Gemerská Hôrka
2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vyvesené dňa: 22.5.2018

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis

