

Úskalia vykurovacieho obdobia

Každý rok „vdaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti občanov dochádza k niekoľkým stovkám požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,5% z celkového počtu požiarov za rok, spolu s požiarimi zapríčinenými komínmi sa jedná o podiel cca 5%. Hoci z hľadiska celkových štatistík sa nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov od vykurovacích telies sú technické nedostatky komínov a dymovodov, nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia a nevhodná konštrukcia telesa komína, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho, nesprávna manipulácia s popolom, technická porucha - neutesené špáry v komíne, zanedbanie bezpečnostných predpisov, nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Uvedenú problematiku rieši vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov...) podľa ktorej komíny a dymovody sa udržiavajú v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarne bezpečnosť počas celej ich prevádzky. V súlade s touto vyhláškou čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v nasledovných lehotách stanovených citovanou vyhláškou:

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov
- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápise do denníka ich čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať.

V závere je potrebné uviesť, že pri samotnom používaní spotrebičov by sme mali klásť dôraz predovšetkým na:

- používanie schválených typov tepelných spotrebičov a dodržiavať návod na ich obsluhu;
- pripojenie tepelného spotrebiča a odvod spalín;
- umiestnenie tepelného spotrebiča a dodržiavanie bezpečných vzdialeností od horľavých látok;
- umiestnenie tepelných spotrebičov na nehorľavé a izolačné podložky alebo nehorľavé podlahy;
- dostatočný prívod vzduchu;
- používanie predpísaného paliva;
- pravidelné čistenie komínov.

Vážený občania Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave Vám týmto príspevkom chce pripomenúť, tak ako každý rok, že aby ste „prezimovali“ kľudne a bezpečne, potrebné je venovať pozornosť z Vašej strany aj tejto problematike.

Spracovala: pplk. Ing. Šafárová