

	Vyhodnotenie výsledkov skúšok rozboru dažďových vôd za rok 2021 na odtoku z UN	Page:1/1
--	---	----------

Podmienky rozhodnutia ŠVS-200/04388-Kú z 22.12.2000 pre výust' č.2

- 1) Vykonávať rozborov OV vypúšťaných z UN s početnosťou min. 4x za rok v zmysle bodu 4) rozhodnutia

29.03.2021 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

28.06.2021 – prítok bez dažďa – bodová vzorka

27.09.2021 – 30 min po daždi – bodová vzorka

29.11.2021 – sneženie – bodová vzorka

- 2) NL – 40 mg/l, NEL – priemerne 0,1 mg/l, jednorázovo 0,5 mg/l

Výsledky skúšok

P.č.	Číslo vzorky	Označenie vzorky			
		UN dažďovej vody - prítok		UN dažďovej vody - odtok	
		Meraná veličina v mg/l			
		NL	NEL	NL	NEL
1.	RM2102709	5,0	0,169		
	RM2102709			<2	0,238
2.	RM2106189	4	0,141		
	RM2106189			5	0,128
3.	RM2109820	<2	0,221		
	RM2109820			<2	0,153
4.	RM2112554	32	<0,10		
	RM2112554			12	<0,10

Záver: bez prekročenia

Worked out by Nemčoková Lýdia, EAC	Date 15.12.2021	Signature
---------------------------------------	--------------------	-----------